



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Brescia
Ufficio Prevenzione Incendi

Pratica PI n°27628

Oggetto: Parere di valutazione progetto relativo alla ditta:
AMBRA Car Service s.r.l. – carrozzeria con verniciatura sita in via Mandonossa / via Padana Superiore s.n.c. nel comune di Roncadelle,
per le attività dell'Allegato I al D.P.R. 151/2011 di seguito indicate:

53.3.C	Officine riparazione veicoli a motore, rimorchi e carrozzerie, superf. > 1000 mq
74.3.C	Impianti produzione calore con potenzialità superiore a 700 kW
1.1.C	Stabilimenti ed impianti di gas infiammabili, comburenti (quantità > 25 Nmc/h)
4.5.B	Depositi di GPL (serbatoi fissi da 5 a 13 mc)

Istruttore Tecnico del procedimento: Ing. Giovanni Russo

Esaminato il progetto assegnato - VARIANTE (53.3.C / 74.3.C) e NUOVE ATTIVITA' (1.1.C / 4.5.B) - di cui al ns. prot. 4502 del 07/02/2025 si comunica, per quanto di propria competenza e ai soli fini antincendio, che lo stesso risulta **CONFORME** alla normativa di sicurezza vigente alle seguenti condizioni:

1. Siano fatti salvi i diritti di terzi.
2. Siano rispettati gli obblighi connessi alla *manutenzione, controllo periodico e sorveglianza di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio* secondo quanto stabilito nell'allegato I al D.M. 01/09/2021 e, in merito a detti controlli, anche la predisposizione del previsto *registro dei controlli* a cura del datore di lavoro.
3. Per quanto non espressamente indicato risultino osservate le regole tecniche ed i criteri generali di sicurezza antincendio attualmente in vigore.

Per quanto non rilevabile esaustivamente sulla documentazione tecnica esaminata, siano integralmente osservati i criteri di sicurezza antincendio e le regole tecniche di prevenzione incendi applicabili al caso in esame, le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. n. 81 del 9.04.2008, le disposizioni e le norme tecniche sugli impianti (ad esempio, legge n° 186 del 1° marzo 1968, legge 6.12.71 n. 1083, DM 20.12.12, norme CEI, UNI, CIG, EN, ...) da certificare nei casi previsti secondo le procedure di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n° 37 del 22.01.2008.

Si precisa che fanno parte integrante della presente valutazione progetto gli elaborati tecnici progettuali, acquisiti al sopra citato numero di protocollo.

Ai sensi dell'art. 3 comma 1 del DPR 151/11, in caso di modifiche che comportano un aggravio del rischio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, l'interessato è tenuto ad avviare nuovamente le procedure previste dall'art. 3 del sopra citato DPR.

L'ISTRUTTORE TECNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. Giovanni Russo
firmato digitalmente ai sensi di legge